

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
101	VSTUPNÍ HALA	33.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO 2100, OŠ-NP	OŠ-NP	
102	HALA SCHODIŠTĚ	33.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	OŠ-NP	OŠ-NP	
103	CHODBA	263.00	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY
104	HALA SCHODIŠTĚ	58.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OŠ-NP	OŠ-NP	
105	WC ŽENY	15.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO 2100, OŠ-NP	OŠ-NP	VZT
106	WC MUŽI	15.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO 2100, OŠ-NP	OŠ-NP	VZT
107	VÝTAH	5.80		OŠ-NP	OŠ-NP	
108	UČEBNA	50.20	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
109	UČEBNA	50.20	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
110	UČEBNA	33.20	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
111	STUDOVNA	50.20	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
112	MÍSTNOST ROZVADĚČE	4.10	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
113	KNIHOVNA	50.80	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
114	CHODBA	24.50	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
115	KABINET	15.80	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
116	KABINET	15.80	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
117	KABINET	15.80	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
118	KNIHOVNA	24.80	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
119	UČEBNA	50.90	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
120	SPISOVNA	16.85	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
121	UČEBNA	58.55	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
122	UČEBNA	50.90	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
123	UČEBNA	50.20	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	
124	KANCELÁŘ	33.15	KOBEREC	OŠ-NP	OŠ-NP	
125	BUFET	16.15	PVC	OŠ-NP	OŠ-NP	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY
126	BUFET	27.60	PVC	KO 2100, OŠ-NP	OŠ-NP	
127	ZÁZEMÍ BUFETU	9.15	PVC	KO 2100, OŠ-NP	OŠ-NP	
128	RECEPCE	9.50	PVC		OŠ-NP	
129	ŠATNA 1 / 136 DVOUSKŘÍNĚK	89.33	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OŠ-NP	BEZ DISPOZIČNÍCH ÚPRAV, NOVE SKŘÍNĚKY
130	ŠATNA 2 / 124 DVOUSKŘÍNĚK	82.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OŠ-NP	BEZ DISPOZIČNÍCH ÚPRAV, NOVE SKŘÍNĚKY
131	DĚLÍCI PROSTOR BEZ POŽ.R.	2.00	KERAMICKÁ DLAŽBA		OŠ-NP	BEZ ÚPRAV
132	ŠATNA 3 / 85 DVOUSKŘÍNĚK	52.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OŠ-NP	
133	DĚLÍCI PROSTOR BEZ POŽ.R.	1.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OŠ-NP	

POZNÁMKA:
KO - KERAMICKÝ OBKLAD, OŠ - OMÍTKA ŠTUKOVÁ

LEGENDA ZNAČEK

OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Požární odolnost dveří kouřotěsnost, samozavírač, panikové kování, koordinátor zavírání
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střešy
REI 1SDP1	Požární odolnost stěn
⊗	Nouzové osvětlení
(H)	Nástěnný hydrant D 25, s tvarové stálou hadicí Ø19 mm, délky 30 m
→	Směr úniku
➔	Hlavní východ
■ ■ ■ ■	Hranice požárních úseků
△ PHP	Přenosný hasicí přístroj
—	Hranice požárně nebezpečného prostoru
4,27 m	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požárně nebezpečný prostor
EPS	Elektrická požární signalizace
🔊	Rozhlas s nuceným odposlechem
📡	Ústředna EPS


LEGENDA PBŘ

PROSTOR ŘEŠENÍ JAKO ZMĚNA STAVBY SKUPINY I.
PROSTOR ŘEŠENÍ JAKO ZMĚNA STAVBY SKUPINY II.
PROSTOR CHŮC A

LEGENDA TABULEK

OZNAČENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
POZ01	🔧	Hydrant + text
POZ03	🔧	Hasicí přístroj + text
POZ14	🚪	Únikový východ vpravo (fotolumin. značky)
POZ15	🚪	Únikový východ vlevo (fotolumin. značky)
	🚪	Nouzový východ (fotolumin. značky)
POZ37	🚪	Únikový východ - text (fotolumin. značky)

±0.000 = ÚROVEŇ 1.NP = 272.45

VYPRACOVAL ING. ZBYNĚK POSPÍŠIL		ODP.PROJ.PROFESE ING. ZBYNĚK POSPÍŠIL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	<div><div>PROST 2000 ZLÍN TR.T.BATI 1547, ZLÍN TEL.: 602 716 121 E-mail: tutsch@prost2000.cz</div></div>	
MÍSTO STAVBY:		NÁM.T.G.MASARYKA 2734, 760 01 ZLÍN			
INVESTOR:		GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN			
AKCE:		DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			
GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN REKONSTRUKCE ŠATNY					
OBJEKT:		SO 01 REKONSTRUKCE PROSTORU ŠATEN			
PROFESNÍ DÍL:		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES:		PBŘ - PŮDORYS 1. NP			
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		FORMÁT		4A4	
		DATUM		2. 2024	
		STUPEŇ		DSP	
		MĚŘÍTKO		1:150	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		GTGM-12-23	
ARCH.Č.		PROFESE		Č.VÝKRESU	
		D.1.3		01	