


R.12



600mm
HLOUBKA 200mm

DOPLŇUJÍCÍ EL. PRVKY

1x 1POL. JISTIČ IJ 6A, char. B

3x 3POL. JISTIČ IT 10A, char. C

1x MULTIF. ČASOVÉ RELÉ MCR-MB001, 230V/8A

NASTAV. FUNKCE: ZPOŽDĚNÝ NÁVRAT 20min.

6x 1POL. VYPINAČ PÁČKOVÝ 16A

3x 3pol. STYKAČ ESC325, 230V/25A

STÁVAJÍCÍ OCELO - PLASTOVÁ EL. ROZVODNICE TYPU :

EW110 - 312 MODULOVÁ, TŘ.IZOLACE: II

OSAZENÍ DO ZDIVA - OBSLUHA OSOBA POUČENÁ

BARVA STANDARTNÍ - KRYTÍ IP 44/20

PŘÍVOD - VRCHEM , VÝVOD - VRCHEM

PŘÍSTROJE OZNAČENY ŠTÍTKY - EL. ROZVODNICE TABULKOU

NÁPLŇ JE PRO VÝŠE OZNAČENOU EL. ROZVODNICI

VÝVODY UKONČENY NA SVORKOVNICÍCH - SVORKY ZAKRYTOVÁNY

ROZVODNÁ SÍŤ: 3+NPE,230/400V,AC,50Hz, /TN-C-S/

OCHRANA PŘED UEP : ZÁKLADNÍ OCHRANA

- je zajištěna základní izolací živých částí,

přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A dle ČSN 332000-4-41 ed3, čl. 411

OCHRANA PŘI PORUŠE


- je zajištěna ochranným pospojením a automatickým odpojením v případě poruchy

v souladu s ČSN 332000-4-41 ed3, čl. 411.3 až 411.6

DOPLŇKOVÁ OCHRANA

- je zajištěna proudovými chrániči

a doplňujícím ochran. pospojením v souladu s ČSN 332000-4-41 ed3 čl. 415.1(2)

VYPRACOVAL JIRÍ ODSTRČIL	ODP.PROJ.PROFESE JIRÍ ODSTRČIL	HLINŤ PROJEKTU ING. TUTSCH	ARCHITEKT: -----	<div><div>PROST 2000 ZLÍN TR. T. BATI 1547, ZLÍN TEL. 604 47 02 02 E-mail: odstroi@prost2000.cz</div></div> <div>AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ</div>				
MÍSTO STAVBY:	NÁM. T.G. MASARYKA 2734, 760 01 ZLÍN							
INVESTOR:	GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN							
AKCE:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			FORMÁT		3A4		
<div>GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN</div> <div>REKONSTRUKCE ŠATNY 1.NP BUDOVY ŠKOLY</div>				DATUM		01.2024		
				STUPĚŇ		DPS		
				MĚŘITKO				
				ZAK. ČÍSLO		01.2024		
OBJEKT :	SO 01 REKONSTRUKCE ŠATNY 1.NP							
DÍL	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ARCHIVNÍ Č.		PROFESE	Č. VÝKRESU	DOD.
VÝKRES	DOPLNĚNÍ JISTIČÍ EL. ROZVODNICE R.12					D.1.4.4	202	

STÁVAJÍCÍ JISTIČÍ PRVKY

NOVÉ DOPLNJUCÍ JISTIČÍ A OVLÁDACÍ PRVKY

