

Specifikace svítidel

Akce : Gymnázium a jazyková škola Zlín, rekonstrukce šatny 1. NP budovy školy

Stupeň projektu : Projektová dokumentace pro provádění stavby

Stavební objekt : SO 01 Rekonstrukce šatny

Díl : D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

Investor : Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projektant : Projektční kancelář PROST 2000 Zlín, Tř.T. Bati 1547, 760 01 Zlín

Zodp. proj. : Jiří Odstrčil, ČKAIT 1301574

OZN.	NÁZEV	KS	CENA	CELKEM
A	Interiérové svítidlo s LED zdrojem Ra 80, 4000K, P=44W, 5400 lm, nástěnné - stropní, 1460x195x34mm, ocelo-plechová, bílé, IP 20 , tř. izolace I , difuzor opalizovaný pískový akrylát	17	3.500	59.500,-
B	Interiérové svítidlo s LED zdrojem Ra 80, 4000K, P=44W, 5400 lm, nástěnné - stropní, 1460x195x34mm, ocelo-plechová, bílé, IP 20 , tř. izolace I , difuzor opalizovaný pískový akrylát vybavené nouzovým zdrojem 1hod pro trvalé i nouzové osv.	8	6.500	52.000,-
C	Žárovkové svítidlo , celoplastové s LED žárovkou 9W 806lmn, bílé , IP54 stropní – nástěnné s držením stínidla-bajonetové, tř. izolace II,	2	750	1.500,-
N.O.	Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem 1x5W únikové s piktogramem, doba zálohy 1h, IP42 ,stropní - nástěnné Přizpůsobit stávajícím svítidlům N.O.	2	1.500	3.000,-
Celkem včetně zdrojů				116.000,-
Montáž		29 á 400		11.600,-
C E L K E M bez DPH				127.600,-