

## Specifikace svítidel

**Akce** : Gymnázium a jazyková škola Zlín, rekonstrukce šatny 1. NP budovy školy

**Stupeň projektu** : Projektová dokumentace pro provádění stavby

**Stavební objekt** : SO 01 Rekonstrukce šatny

**Díl** : D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

**Investor** : Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

**Projektant** : Projekční kancelář PROST 2000 Zlín, Tř.T. Bati 1547, 760 01 Zlín

**Zodp. proj.** : Jiří Odstrčil, ČKAIT 1301574

OZN.	NÁZEV	KS	CENA	CELKEM
<b>A</b>	Interiérové svítidlo s LED zdrojem Ra 80, 4000K, P=44W, 5400 lm, nástěnné - stropní, 1460x195x34mm, ocelo-plechová, bílé, IP 20 , tř. izolace I , difuzor opalizovaný pískový akrylát	17		
<b>B</b>	Interiérové svítidlo s LED zdrojem Ra 80, 4000K, P=44W, 5400 lm, nástěnné - stropní, 1460x195x34mm, ocelo-plechová, bílé, IP 20 , tř. izolace I , difuzor opalizovaný pískový akrylát vybavené nouzovým zdrojem 1hod pro trvalé i nouzové osv.	8		
<b>C</b>	Žárovkové svítidlo , celoplastové s LED žárovkou 9W 806lmn, bílé , IP54 stropní – nástěnné s držením stínidla-bajonetové, tř. izolace II,	2		
<b>N.O.</b>	Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem 1x5W únikové s piktogramem, doba zálohy 1h, IP42 ,stropní - nástěnné Přízpůsobit stávajícím svítidlům N.O.	2		
<hr/>				
	<b>Celkem včetně zdrojů</b>			
	<b>Montáž</b>	29		

**C E L K E M bez DPH**