



HZSZX008NUCL

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajské ředitelství Zlín

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Č. j.: HSZL-685-2/SPD-2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: por. Ing. Jakub Cikryt

Tel.: 950 670 323

E-mail: jakub.cikryt@hzscr.cz

Datum: 12. 3. 2024

Adresát:

Gymnázium a Jazyková škola s právem

státní jazykové zkoušky Zlín

nám. T. G. Masaryka 2734

760 01 Zlín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby: Gymnázium a Jazyková škola Zlín Rekonstrukce šatny

Místo stavby: nám. T. G. Masaryka 2734, Zlín, k. ú.: Zlín, parc. č. st. 2637

Stavebník: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO 00559504, nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. Petr Tutsch, ČKAIT 1301126

datum: prosinec 2023

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 2. 2024.

HZS ZLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: prostory školy, veřejné prostory,
- zastavěná plocha budovy: 1525 m², ▪ výška stavby: 21,25 m,

Tel.: 950 670 111

E-mail: zlk.epodatelna@hzscr.cz

Datová schránka: z3paa5u

www.hzszlk.eu

IČO: 70887306

Číslo účtu: 19-16035881/0710

- počet nadzemních podlaží: 5,
- počet osob navržených v budově: 870,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS ZLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění


HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Gymnázium a Jazyková škola Zlín Rekonstrukce prostoru šaten
 vypracoval: Ing. Zbyněk Pospíšil, ČKAIT 1302013
 datum: prosinec 2023

Popis stavby: Předmětem projektu jsou stavební úpravy prostorů stávajících šaten a rozšíření prostorů šatny (m.č. 132) na úkor místnosti učebny. Nová šatna bude tvořit samostatný požární úsek N 1.5. V prostorách šaten je navržena elektrická požární signalizace s připojením na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ZLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.


plk. Ing. Zbyněk Mikulenka
 vedoucí oddělení stavební prevence,
 kontrolní činnosti a ZPP



Tel.: 950 670 111
 E-mail: zlk.epodatelna@hzscr.cz

Datová schránka: z3paa5u
 www.hzszlk.eu

IČO: 70887306
 Číslo účtu: 19-16035881/0710